

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ детский сад №11

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Кушевский р-н ст-ца. Шкуринская ул. Чехова 20

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11, ИНН 2340014445, тел.8-86168 4-53-34  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2340014445

Телефон: 4-53-34

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 26.02.2016

Фактическая дата обследования: 26.02.2016

Организация: МБДОУ детский сад №11

Должность лица: Заведующая

ФИО: Борисенко Елена Николаевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / Элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по не соответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Автостоянка</b>					
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Отсутствие	
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Отсутствие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Отсутствие	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Отсутствие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Отсутствие	
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Не соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Не соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Не соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	

Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Отсутствие	только с одной стороны
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Отсутствие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Отсутствие	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	

лестницей вверх и вниз					
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>					
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Отсутствие	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
<b>Зона оказания услуги</b>					
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	

Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
<b>Предприятия питания</b>					
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Отсутствие	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не	

				соответствует	
<b>Средства информации</b>					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	-	-	-
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	-	#	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень Доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках
	На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов
	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.
	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 4.2.1 и рис. Д.6 СП 59.13330.2012
	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа
	Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.
	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%
	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку шириной не менее 1,0 м.
	Вход на территорию обустроить шириной не менее 0,9 м в свету
	Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см.
	Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%
	Установить указатели направления движения для инвалидов
	Обустроить пути движения к входу в здание шириной не менее 1,2 м.
	Вход
Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее	
Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.	
Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;	
Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.	
Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.	
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;	
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;	
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;	
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;	
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в	



	пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.
	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см. (только с одной стороны)
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м.
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов
	Установить опорные поручни, штанги
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания
	Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения

«26» октября 2016 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист УЗН в Кушевском р-не  
Должность лица, составившего Паспорт

  
\_\_\_\_\_

С.И. Колесникова  
Ф.И.О.